


	<b>Заключение № 152</b> от « <u>22</u> » <u>сентября</u> 20 <u>16</u> г.	КОТЕЛ Е-1.0-0.9
		№ 1090085
		ООО Завод «Энергетик»

**По ультразвуковому контролю сварных соединений резервуара**

Контроль выполнен с соответствии с РД34.17.302-97

Номер пояса резервуара	Материал	Толщина стенки свариваемых элементов, мм	(*) Шифр (клеймо) сварщика (бригады сварщиков)	Оборудование и материалы	Описание выявленных дефектов	Заключение (Годен, Не годен, Ремонт, повторный контроль)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Барабан верхний № 0109092- 001	Сталь 09Г2С	8	-----	УД2-140№Е224 П121-5.0-65	Недопустимых дефектов не обнаружено	годен	Продольный-1 Кольцевой -2
Барабан нижний № 0109092 - 002	Сталь 09Г2С	8	-----	УД2-140№Е224 П121-5.0-65	Недопустимых дефектов не обнаружено	годен	Продольный-1 Кольцевой-2

Контроль произвел	Ледников Е.А.	001-36074-14		22.09.162
Заключение выдал	Ледников Е.А.	001-36074-14		22.09.162
(*) Производитель сварочно-монтажных работ с результатами контроля ознакомлен и заключение получил				

(\*) - Заполняется только при проведении контроля после ремонта



	<b>Заключение № 153 от</b> <i>« 22 » сентября 2016 г.</i>	КОТЕЛ Е-1,0-0,9
		№ 1090085
		ООО Завод «Энергетик»

**По ультразвуковому контролю сварных соединений резервуара**

Контроль выполнен с соответствии с РД34.17.302-97

Номер пояса резервуара	Материал	Толщина стенки свариваемых элементов, мм	Шифр (клеймо) сварщика (бригады сварщиков)	Оборудование и материалы	Описание выявленных дефектов	Заключение (Годен, Не годен, Ремонт, повторный контроль)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Коллектор № 0109092-003	Сталь 20	159x6	-----	УД2-140№Е224 П121-5.0-70	Недопустимых дефектов не обнаружено	годен	Сварное соединение труба-доннышко
Коллектор № 0109092-041	Сталь 20	159x6	-----	-----	-----	годен	-----
Коллектор № 0109092-042	Сталь 20	159x6	-----	-----	-----	годен	-----
Коллектор № 0109092-051	Сталь 20	159x6	-----	-----	-----	годен	-----
Коллектор № 0109092-052	Сталь 20	159x6	-----	-----	-----	годен	-----

Контроль произвел	Ледников Е.А.	001-36074-14			
Заключение выдал	Ледников Е.А.	001-36074-14			

  
*22.09.16*  
  
*22.09.16*